UWAGA:
1. WSZYSTKIE ISTNIEJĄCE OTWORY W STROPIE (PRZEJŚCIA UKOMÓDOWANYCH INSTALACJI) LUB UBYTKI NALEŻY NAPRAWIĆ I ZASŁEPIĆ STOSUJĄC STANDARDOWE METODY NAPRAWCZE. W RAZIE WĄTPLIWOŚCI NALEŻY SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z PROJEKTANTEM.
2. CAŁĄ POWIERZCHNIĘ STROPU (I WSZYSTKIE KONSTRUKCJE) NALEŻY OCZYŚCIĆ, USUNĄĆ LUŹNIMONE USZKODZENIA (SKORODOWANE/ODSPOJONE/SPĘKANE FRAGMENTY), OCZYŚCIĆ ODSŁONIĘTE ZBROJENIE I WYKONAĆ USZPIESNIENIE UBYTKÓW STOSUJĄC STANDARDOWE (HANDLOWE) ZAPRAWY NAPRAWCZE DO BETONU.
3. WSZYSTKIE ODSŁONIĘTE POWIERZCHNIE PROFILI STALOWYCH NALEŻY OCZYŚCIĆ Z RDZY I POZOSTAŁOŚCI FARBY. WYKONAĆ NOWE ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE I ew. OGNIOCHRONNE wg. WYTYCZNYCH SPECJALISTY. PRZED NANIESIENIEM NOWEJ POWŁOKI ANTYKOROZYJNEJ WYKONAĆ NAPRAWY WSZYSTKICH USZKODZEŃ, W SZCZEGÓLNOŚCI WYMIENIĆ SUCHY NITY, ZASTĄPIŁWSZ JE ŚRUBAMI kl. 5.8.

1–1
STAN ISTNIEJĄCY

A

STROP STR-01 POZ.+0.850
STROP STR-02
STROP STR-03
STROP STR-03a
STROP STR-04
STROP STR-05
STROP STR-06
STROP STR-07
STROP STR-08

BZ.510x1200
BZ.380x520
BZ.180x250
BZ.380x700
BZ.700x1200
BZ.650x1200
BZ.380x600
BZ.430x730
BZ.400x150x9,5x6
BZ.400x130x9,5x6

obniżenie stropu

PROJEKTOWANA KLATKA SCHODOWA I SZYB DŹWIGU OSOBOWEGO

ŚCIANKI PRZEPIERAJĄCE DO MUROWANIA