

STS-07 do STS-12 i STS-14 do STS-21: PŁYTY STROPOWE W STANIE ŻŁYM I AWARYJNYM
PRZEWIDZIANE DO LIKWIDACJI (WYBURZENIA), ok. 220.0m².

$$\begin{array}{r} + 4.800 \\ \hline \end{array}$$

FRAGMENT STROPU W ZŁYM STANIE
DO WYBURZENIA (ok.32m2)

FRAGMENT STROPU W ŻŁYM STANIE
DO WYBURZENIA (ok.32m2)

 ISTN. STROP PRZEWIDZANY W CAŁOŚCI DO LIKWIDACJI

 STOŻEK ŻELBETOWY W STANIE ZADOWALAJĄCYM LUB DOBRY

 STOŻEK ŻELBETOWY W STANIE ZŁYM LUB AWARYJNYM

STOŻEK ŻELBETOWY DO LIKWIDACJI

WLL-01, -02 - WZMOCNIENIE/PODWIESZENIE POZOSTAJĄCYCH STOŻKÓW BETONOWYCH (Rys. Nr 2303-F-KI-B1-02-012)
WYKONAĆ DLA WSZYSTKICH POZOSTAJĄCYCH STOŻKÓW BETONOWYCH
WLL-03 - WZMOCNIENIE/PODWIESZENIE ZLIKwidOWANYCH STOŻKÓW BETONOWYCH

Wszystkie prawa autorskie dotyczące tego rysunku są własnością pracowni architektonicznej Bułak Sp. z o.o. Niniejszy rysunek jest wydany pod warunkiem iż nie będzie kopiowany, ani udostępniany bez uzgodnienia z Bułak Projekt.

ARCHE S.A.
ul. Puławska 351, 02-801 Warszawa
tel.: 22 319 80 80, arche@arche.pl

Pracownia wstępna

bulak

BULAK Sp. z o.o.
ul. Wojciecha Chrzanowskiego 16 lok. 30
04-362 Warszawa
bulak@projekt.pl | bulakprojekt.pl

PROJEKT
 Pracownia Budowlana
KABUD
 USŁUGI INWESTYCYJNE I ARCHYTEKTURA
 40-748 Katowice, ul. Słowackiego 28D, tel. 032 490091, skrytka@kabud.com.pl


INTER Engineering
PRACOWNIA PROJEKTOWO-KONSTRUKCYJNA // *Refekt Farajon*
42-582 Pogońskie ul. Poranna 18, tel. 32/3817080 *PAPEK* // www.inter.pl

Przebudowa, rozbudowa, nadbudowa, remont i zmiana

Adres: Koszyców 34, 41-907 Bytom

Prezentat	Rafał Ferdyn	zak. 003/2020 spec. konstrukcyjna bez ograniczeń SLA/03/2566/02	
-----------	--------------	--	--

Dział programowy	Krzysztof Pawlak	
	Anna Król	

Imię i nazwisko:	Andrzej Król	nr. 753/94 spec. karmienia bez ograniczeń 9,600/586102
------------------	--------------	---

BUDYNEK BI: KOTŁOWNIA		STROP NAD PARTEREM	
SCHEMAT KONSTRUKCJI			
Specjalność: KONSTRUKCJA		Faza: PROJEKT WYKONAWCZY	

DATA: 08-2025		SKALA: 1:100	
REWIZA:		IMIĘ I NAZWISKO:	

0	2303-F-KI-B1-02-002
---	---------------------
