GRANICA OPRACOWANIA

GRANICA OPRACOWANIA

WLZ: A151, RP151, B171, N171, KL171, D8
OBW. ADMINISTRACYJNE
NA DRABINKACH KABLOWYCH
PATRZ RZUTY KORYT KABLOWYCH

ANTRESOLA MAX 30 OSÓB

SZYNOPRZEWÓD: SZP-12
WLZ: KL151, K101
OBW. ADMINISTRACYJNE
NA DRABINKACH KABLOWYCH
PATRZ RZUTY KORYT KABLOWYCH

SZYNOPRZEWÓD: SZP-12
WLZ: KL151, K101
OBW. ADMINISTRACYJNE
NA DRABINKACH KABLOWYCH
PATRZ RZUTY KORYT KABLOWYCH

WLZ: A161, RP161, D10
OBW. ADMINISTRACYJNE
NA DRABINKACH KABLOWYCH
PATRZ RZUTY KORYT KABLOWYCH

SZYNOPRZEWÓD: SZP-11
WLZ: KL171, K111
OBW. ADMINISTRACYJNE
NA DRABINKACH KABLOWYCH
PATRZ RZUTY KORYT KABLOWYCH

EI 60 (O-I) W PASIE MIĘDZYKONDYGNACYJNYM

EI 60 (O-I) W PASIE MIĘDZYKONDYGNACYJNYM

EI 60 (O-I) W PASIE MIĘDZYKONDYGNACYJNYM

OZNACZENIA:

- ROZDZIELNICA ELEKTRYCZNA
- DK2 – ZŁĄCZE ENERGETYCZNE EW2, WYPOSAŻONE PATRZ SCHEMATY ZŁĄCZ
- DK3 – ZŁĄCZE ENERGETYCZNE EW3 WYPOSAŻONE PATRZ SCHEMATY ZŁĄCZ
- DK4 – ZŁĄCZE ENERGETYCZNE EW4 WYPOSAŻONE PATRZ SCHEMATY ZŁĄCZ
- P1 – ZESTAW GNIAZD PODŁOGOWYCH (1x GNIAZDO KOMPUTEROWE 230V, 2x GNIAZDO KOMPUTEROWE 230V, 3xRJ)
- P2 – ZESTAW GNIAZD PODŁOGOWYCH (3xGNIAZDO FLAT, 2xGNIAZDO 1-F 230V, 2x GNIAZDO KOMPUTEROWE 230V, 1xRJ)
- P3 – ZESTAW GNIAZD PODŁOGOWYCH (1xGNIAZDO FLAT, 2xGNIAZDO 1-F 230V, 2x GNIAZDO KOMPUTEROWE 230V, 1xRJ)
- P4 – ZESTAW GNIAZD PODŁOGOWYCH (4xGNIAZDO 1-F 230V, 4xRJ/DWA)
- P5 – ZESTAW GNIAZD PODŁOGOWYCH (2xGNIAZDO 1-F 230V, 2x GNIAZDO KOMPUTEROWE 230V, 2xRJ/DWA)
- M – WENTYLATOR
- ON – WYPUST ZASILAJĄCY 3-FAZOWY
- WYPUST ZASILAJĄCY 1-FAZOWY
- GNIAZDO INSTALACYJNE 1-FAZOWE, IP20
- GNIAZDO INSTALACYJNE 1-FAZOWE, IP44
- GNIAZDO INSTALACYJNE 3-FAZOWE, IP44
- GNIAZDO INSTALACYJNE 1-FAZOWE, KOMPUTEROWE
- P1 – ZESTAW GNIAZD PODŁOGOWYCH (4x GNIAZDO 1-F 230V + 2x RJ/DWA)
- WYŁĄCZNIK CZYNNOŚCI, IP44, NATYNKOWY
- LA – WEWNĘTRZNE LINIE ZASILAJĄCE WLZ
- TERMOSTAT
- PUSZKA ROZDZIELCZA KABLA GRZEJNEGO
- KABEL GRZEJNY
- PODZESPÓŁ/CZUJNIK WYŁĄCZNIK PRĄDU (PRZYPISZ STEROWANY)

UWAGI
GNIAZDA DLA GRZEJNIKÓW ELEKTRYCZNYCH W CZĘŚCIACH OGÓLNODOSTĘPNYCH STEROWAĆ Z BLOKU RUCHU.
ZAKOŃCZY Z SKOMKAMI ZAVAC ZAZŁĄĆ PODPIĘĆ TRANSFORMATORY DO ZASILANIA OŚWIETLENIA Z SKOMKAMI ZAVAC ZAZŁĄĆ PODPIĘĆ ZASILACZ 230V/24V.
ZASILANIE TECHNOLOGII KUCHNI NALEŻY POTWIERDZIĆ ROBOCZO NA BUDOWIE Z DOSTAWCĄ URZĄDZEŃ.
OKABLOWANIE STERUJĄCE MIĘDZY JEDNOSTKAMI WEWNĘTRZNYMI I ZEWNĘTRZNYMI WYKONAĆ W OSOBNYCH WIĄZKACH WRAZ Z WYKONAĆ MODUŁ WYTYCZNYCH DOSTAWCY URZĄDZEŃ.
STEROWANIE I AUTOMATYKĘ SYSTEMU WENTYLACJI WEJŚĆ NALEŻY WYKONAĆ MODUŁ WYTYCZNYCH DOSTAWCY URZĄDZEŃ.
INSTALACJE ELEKTRYCZNE I AUTOMATYKĘ STERUJĄCĄ SYSTEMU KLIMATYZACJI WEJŚĆ NALEŻY WYKONAĆ MODUŁ WYTYCZNYCH DOSTAWCY URZĄDZEŃ.
INSTALACJE ELEKTRYCZNE I AUTOMATYKĘ STERUJĄCĄ WĘZŁA CIEPŁA WYKONAĆ MODUŁ WYTYCZNYCH DOSTAWCY URZĄDZEŃ.
ZASILANIE I STEROWANIE POMP CIEPŁA WYKONAĆ MODUŁ WYTYCZNYCH DOSTAWCY SYSTEMU.

Autorzy:	"ARCHE" S.J. ul. Puławska 361, 02-801 Warszawa tel.: 22 319 80 80, arche@arche.pl
Pozostałe zespoły:	BULAK Sp. z o.o. ul. Wojciecha Chrzanowskiego 16 lok. 308 04-392 Warszawa bulakprojekt@bulakprojekt.pl

Inwestycja: Przebudowa, remont i zmiana sposobu użytkowania południowej części zespołu budynków poprzemysłowych „Elektrociepłowni Szombierki" na funkcje usługowe, tj. usługi kultury (m. in. muzeum), sportu i rekreacji, zakwaterowania turystycznego, wystawienniczą, biur, gastronomii, handlu wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastruktura towarzyszącą obejmującą budowę parkingów zewnętrznych, przebudowę dróg pożarowej, rozbiórkę części budynku maszynowni od strony południowej.

w ramach realizacji zadania inwestycyjnego pod nazwą:

„Przebudowa, rozbudowa, nadbudowa, remont i zmiana sposobu użytkowania południowej części zespołu budynków poprzemysłowych „Elektrociepłowni Szombierki" na funkcje usługowe, tj. usługi kultury (m. in. muzeum), turystyki, sportu i rekreacji, zakwaterowania turystycznego, wystawienniczą, biur, gastronomii, handlu i usług zdrowia wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastruktura towarzyszącą"

Adres:	Kosztowiec 34, 41-907 Bytom Działki ew. nr: 119/18, 119/9, 119/16, 97/29 obręb Szombierki
Projektant:	mgr inż. Michał Moryc — MAZ/0379/PWOE/18
Uczestnik projektowania:	mgr inż. Jakub Kowalczyk mgr inż. Maciej Lewandowski mgr inż. Bogumił Błaszczyk inż. Michał Kościuk
Sprawdzający:	mgr inż. MARIUSZ BAGIŃSKI — BA/531

Tytuł: CZĘŚĆ POŁUDNIOWA - RZUT PIĘTRA 3
INSTALACJE ELEKTRYCZNE

Specjalność:	ELEKTRYCZNA	Fazy:	PROJEKT WYKONAWCZY
Data:	2025-11-07	Skala:	1:100
Rewizja:	00	Numer rysunku:	2303-A-IE-P02-809