OZNACZENIA:

- LA10 – ŚWIETLÓWKA (KINKIET)
- LA08 – ŹRÓDŁO
- LA03 – OPRAWA HIGHBAY
- LA18 – OPRAWA SPOT
- LT09 – OPRAWA TECHNICZNA 2
- LT01 – OPRAWA DOWNLIGHT
- LA14.1 – OPRAWA PUNKTOWA DALI
- LA17 – OPRAWA SPOT DALI
- LT08 – OPRAWA RASTROWA
- LT05 – OPRAWA TECHNICZNA (NT)
- LT03 – OPRAWA TECHNICZNA (NT)
- LA19 – OPRAWA PUNKTOWA
- LA14.1 – OPRAWA PUNKTOWA
- LA17.1 – OPRAWA SPOT
- LT02 – OPRAWA LINIOWA (ZWIS)
- LT04 – OPRAWA TECHNICZNA (NT)
- LT06 – OPRAWA DOWNLIGHT (PT)
- LA14 – OPRAWA PUNKTOWA (ZWIS)
- LA02 – OPRAWA LINIOWA (ZWIS)
- AW1 M1 – OPRAWA ONTEC R M1
- AW1.1 M5 – OPRAWA ONTEC R M5
- AW2 C1 – OPRAWA ONTEC R C1
- AW3 S1 – OPRAWA ONTEC R S1
- AW4 – OPRAWA ONTEC S20 M1X
- AW5 – OPRAWA ONTEC S C1
- AW6 – OPRAWA ONTEC S M5
- AW7 – OPRAWA ONTEC S30 M5
- AWzc – OPRAWA ONTEC S W1 COLD
- EW1 – OPRAWA ONTEC S M1
- EW2 – OPRAWA ONTEC S M1 Z FLAGĄ
- EW3 – OPRAWA ONTEC G
- – ŁĄCZNIK 1-BIEGUNOWY, 16A, SZCZELNY
- – ŁĄCZNIK SCHODOWY, 16A, SZCZELNY
- – ŁĄCZNIK KRZYŻOWY, 16A, SZCZELNY
- – ŁĄCZNIK PODWÓJNY, 16A,
- – ŁĄCZNIK SCHODOWY PODWÓJNY, 16A, SZCZELNY
- 360° – CZUJNIK OBECNOŚCI 360°
- – PRZYCISK

UWAGI:
OŚWIETLENIE WYKONAĆ ZGODNIE Z PROJEKTEM ARANŻACJI WNĘTRZ.
OPRAWY MONTOWANE W SUFICIE PODWIESZONYM WYPOSAŻYĆ W UCHWYTY DO MONTAŻU PODTYNKOWEGO.
W PRZYPADKU MONTAŻU SUFITÓW PODWIESZANYCH PEŁNYCH NALEŻY PRZEWIDZIEĆ OTWORY REWIZYJNE DLA INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH.
SPOSÓB ZASILANIA PASKÓW LED I LOKALIZACJE ZASILACZY POTWIERDZIĆ Z DOSTAWCĄ OŚWIETLENIA.

Inwestor: „ARCHE" S.A.
ul. Puławska 361, 02-801 Warszawa
tel.: 22 319 80 80, arche@arche.pl

Pracownia wiodąca: BULAK Sp. z o.o.
ul. Wojciecha Chrzanowskiego 16 lok. 308
04-392 Warszawa
bulakprojekt@bulakprojekt.pl

Inwestycja: Przebudowa, remont i zmiana sposobu użytkowania południowej części zespołu budynków poprzemysłowych „Elektrociepłowni Szombierki" na funkcje usługowe, tj.: usługi kultury (m. in. muzeum), sportu i rekreacji, zakwaterowania turystycznego, wystawiennictwa, biur, gastronomii, handlu wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą towarzyszącą obejmującą budowę parkingów zewnętrznych, przebudowę drogi pożarowej, rozbiórkę części budynku maszynowni od strony południowej

w ramach realizacji zadania inwestycyjnego pod nazwą:

„Przebudowa, rozbudowa, nadbudowa, remont i zmiana sposobu użytkowania południowej części zespołu budynków poprzemysłowych „Elektrociepłowni Szombierki" na funkcje usługowe, tj.: usługi kultury (m. in. muzeum), turystyki, sportu i rekreacji, zakwaterowania turystycznego, wystawiennictwa, biur, gastronomii, handlu i usług zdrowia wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą towarzyszącą"

Adres: Kosynierów 34, 41-907 Bytom
Działki ew. nr: 1787/9, 1709/9, 1710/9, 970/9 obręb Szombierki

Projektant: mgr inż. Michał Moryc — MAZ/0279/PWOE/14

Zespół projektowy:
mgr inż. Jakub Kowalczyk
mgr inż. Maciej Lewandowski
mgr inż. Bogumił Błaszczyk
inż. Michał Kościuk

Sprawdzający: mgr inż. MARIUSZ BAGIŃSKI — Bł/6/01

Przedmiot: CZĘŚĆ POŁUDNIOWA - RZUT PIWNICY
INSTALACJE ELEKTRYCZNE

Specjalność: ELEKTRYCZNA	Faza: PROJEKT WYKONAWCZY
DATA: 2025-11-07	SKALA: 1:100
REWIZJA: 00	NUMER RYSUNKU: 2303-A-IE-P02-901