


1	7KBUS PORTAS HOTELOWEGO, SPEED: 0,3m
2	2KSLANE KLIMATYZATORY
3	1PKAMA CZUJNIKOWA, WG ARANŻACJI WNĘTRZ
4	1PKAMA CZUJNIKOWA, WG ARANŻACJI WNĘTRZ
5	1PKAMA CZUJNIKOWA, WG ARANŻACJI WNĘTRZ
6	1PKAMA CZUJNIKOWA, WG ARANŻACJI WNĘTRZ
7	WYCZUJ CZUJNIKOWY KINKIETOWY
8	1KADZIO PUSZCZALNE 1-FAZOWE Z BIEGIEM DOWOLNYM, 10A, IP20
9	1KADZIO PUSZCZALNE 1-FAZOWE Z BIEGIEM DOWOLNYM, 10A, IP44
10	2KSLANE UZIEMIAJĄCE
11	2KSLANE UNTERPA
12	2KSLANE CZUJNIKA
13	1GNIAZDO 1-BIEGUNOWE, 10A, IP20
14	1GNIAZDO 1-BIEGUNOWE, 10A, IP44
15	1GNIAZDO 3GNIAZDOWE, 10A, IP20
16	STEROWNIK RWG KLIMATYZACJI I OGRZEWANIA
17	2MIEJSCE DOMOWE Z CZYTNIKIEM KART
18	1WYŁĄCZNIK
19	1WYŁĄCZNIK ŚWIATŁA SCHODY RUCHOME 10 AMP
20	1GNIAZDO ZASILANIA WPRZĘG 230 VAC
21	1KADZIO RJ45 DLA TELEFONU
22	1KADZIO RJ45 DLA TELEWIZORA HTV
23	1KADZIO RJ45 ACCES POINT
24	1ZŁĄCZA DYMU
25	1GŁOŚNIK DSO SUFITOWY
26	1GŁOŚNIK DSO SUFITOWY MONTAŻ NA SUFICIE PODWIESZONYM
27	1GŁOŚNIK DSO ŚCIENNY
28	1GŁOŚNIK WAŻOWNY TYP B
29	1STRAŻ POŻARNICZA WYKONAWCZYCH, MONTAŻ PSS UNIFRAKS
	1 LAMPKA KONTROLNA 2 ZASILACZAMI
	1 MODUŁ PRZYSŁONOWY
	1 MODUŁ PODŁOGOWY
	1 SYGNALIZATOR OPTYCZNY SO-PR
	1 CZUJNIK TEMPERATURY

UWAGI:
1. PRZEWODZENIE I KSZTAŁTOWE SPRZĘGŁEK I ODPRZĘTU SPAD SPOSÓB PROWADZENIA INSTALACJI W PRZEJAZD HOTELOWYCH WYKONAĆ ZGODNIE Z PROJEKTEM ARANŻACJI WNĘTRZ.
2. TV. GNIAZDA ACCESS POINTÓW WYKONAĆ W WYBRANYCH POKOJACH HOTELOWYCH ZGODNIE Z PROJEKTEM ARANŻACJI WNĘTRZ.
3. OPISANE CZYNNOŚCIOWE W POKOJACH HOTELOWYCH NALEŻY WYKONYWAĆ NA WYSOKOŚCI MIĘDZY 1,2 M.
4. W POKOJACH HOTELOWYCH NALEŻY DOBRAĆ CZAS ŁĄCZENIA STRUMIENIOWEGO OPRAWY SUFITOWEJ LP4.
5. MONTAŻ GNIAZD Z ŚWIATŁAM USB/USB-C I USZCZELNIĆ Z WNĘTRZEM KOMÓRZE NA GNIAZDO.
6. PRZEWODY ZASILAJĄCE MONITORY/TV KLIMATYZACJI WYKONAĆ Z TABLIC OŚCIOWYCH/CZUJNIKU WIDOKU ŚWIETLNEGO ROZETA INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH.
7. INSTALACJE TELETECHNICZNE NALEŻY REZERWATYWNIE UŁOŻNIĆ Z OPRACOWANIEM ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANYM I INSTALACJAMI SANITARNYMI.
8. UŻYTKOWNIK W KAŻDY NALEŻY ZWERYFIKOWAĆ Z DOSTARCZONYM DOKUMENTACJĄ STOLARKI OKIENNEJ.

Inwestor	„ARCHE" S.A. ul. Puławska 361, 02-801 Warszawa tel.: 22 319 80 80, arche@arche.pl
Pracownia projektowa	BULAK Sp. z o.o. ul. Wojciecha Chrzanowskiego 16 lok. 308 04-392 Warszawa bulakprojekt@bulakprojekt.pl

Przebudowa, remont i zmiana sposobu użytkowania pofabrycznej części zespołu, polegająca na przebudowie budynków gospodarczych na funkcje usługowe tj. usługi kultury (m. in. muzeum), sportu i rekreacji, zakwaterowania turystycznego, wystawiennicza, biur, gastronomii, handlu wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastruktury towarzyszącą obejmującą budowę parkingów zewnętrznych, przebudowę dróg pożarowej, rozbiórkę części budynku magazynem od strony południowej

w ramach realizacji zadania inwestycyjnego pod nazwą:

„Przebudowa, rozbudowa, nadbudowa, remont i zmiana sposobu użytkowania pofabrycznej części zespołu budynków gospodarczych na funkcje usługowe tj. usługi kultury (m. in. muzeum), turystyczne, sportu i rekreacji, zakwaterowania turystycznego, wystawiennicza, biur, gastronomii, handlu i usług zdrowia wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą towarzyszącą"

Adres	Kosycentrów 34, 41-907 Bytom Działki ew. nr: 178/19, 178/65, 1710/9, 970/5 obręb Szombierki

Projektant	mgr inż. Michał Moryc	MAZ/0376/PWOK/14	
Główni projektanci	mgr inż. Jakub Kowalczyk		
	mgr inż. Maciej Lewandowski		
	mgr inż. Bogumił Błaszczyk		
	inż. Michał Kościuk		
Sprawdzający	mgr inż. MARIUSZ BAGIŃSKI	8440/1	

Nazwa projektu	CZĘŚĆ POŁUDNIOWA - RZUT PIĘTRA 2 INSTALACJE ELEKTRYCZNE
Specjalność	ELEKTRYCZNA
Faza	PROJEKT WYKONAWCZY
DATA	2025-11-07
SKALA	1:100
RYSUNEK	00
NUMER RYSUNKU	2303-A-IE-P02-1103