Przestrzeń wielofunkcyjna,
zachowanie historycznego charakteru pomieszczenia,
funkcja wystawiennicza do 600 os./galeria sztuki

GRANICA OPRACOWANIA

GRANICA OPRACOWANIA

NA DRABINACH KABLOWYCH:
ADM – DRABINA KABLOWA D300, H80
E90 – DRABINA KABLOWA 2xD200, H80
TT – DRABINA KABLOWA D200, H80
PŁASKOWNIK Fe2n 30x4 – RÓŻNICE DRABINEK

NA DRABINACH KABLOWYCH:
ADM – DRABINA KABLOWA D300, H80
E90 – DRABINA KABLOWA 2xD200, H80
TT – DRABINA KABLOWA D400, H80
SZYNOPRZEWÓD 5ZP–11
PŁASKOWNIK Fe2n 30x4 – RÓŻNICE DRABINEK

NA DRABINACH KABLOWYCH:
ADM – DRABINA KABLOWA D300, H80
E90 – DRABINA KABLOWA 2xD200, H80
TT – DRABINA KABLOWA D400, H80
SZYNOPRZEWÓD 5ZP–11
PŁASKOWNIK Fe2n 30x4 – RÓŻNICE DRABINEK

SZYNOPRZEWÓD 5ZP–12

NA DRABINACH KABLOWYCH:
ADM – DRABINA KABLOWA D300, H80
E90 – DRABINA KABLOWA 2xD200, H80
TT – DRABINA KABLOWA D300, H80
PŁASKOWNIK Fe2n 30x4 – RÓŻNICE DRABINEK

SZYNOPRZEWÓD 5ZP–12

NA DRABINACH KABLOWYCH:
ADM – DRABINA KABLOWA D300, H80
E90 – DRABINA KABLOWA 2xD200, H80
TT – DRABINA KABLOWA D400, H80
SZYNOPRZEWÓD 5ZP–11
PŁASKOWNIK Fe2n 30x4 – RÓŻNICE DRABINEK

EI 60 (O-I) W PASIE MIĘDZYKONDYGNACYJNYM

EI 60 (O-I) W PASIE MIĘDZYKONDYGNACYJNYM

R30 RE30

R30 RE30

OZNACZENIA KORYT:
ADM – ODBIORY ADMINISTRACYJNE
TT – INSTALACJE TELETECHNICZNE
EM – INSTALACJE POZIOMOWE (KORYTA EM)
UWAGA:
GŁĘBOK KORYTA NALEŻY UKŁADAĆ PŁASKOWNIKI Fe2n 30x4mm.
(ADM) K200 H80
WYSOKOŚĆ KORYTA KABLOWEGO
WYSOKOŚĆ MOCOWANIA KORYTA KABLOWEGO DO / DRABINY KABLOWEJ (D)
WYSOKOŚĆ RÓŻNICZONEJ (5ZP) KORYTA KABLOWEGO
WYSOKOŚĆ RÓŻNICZONEJ (5ZP) KORYTA KABLOWEGO
RÓŻNICZONE (5ZP) KORYTA KABLOWEGO
RÓŻNICZONE (5ZP) KORYTA KABLOWEGO DO / DRABINY KABLOWEJ (D)
WYSOKOŚĆ KORYTA KABLOWEGO
(ADM) K200 H80
WYSOKOŚĆ RÓŻNICZONEJ (5ZP) KORYTA KABLOWEGO
WYSOKOŚĆ RÓŻNICZONEJ POSTADZKI
RÓŻNICZONE (5ZP) KORYTA KABLOWEGO
RÓŻNICZONE (5ZP) KORYTA KABLOWEGO
RÓŻNICA SPODU WYSOKOŚCI
RÓŻNICA SPODU WYSOKOŚCI
RÓŻNICA SPODU WYSOKOŚCI