

NR OBWODU	1F1	2F1	3F1	1F2	2F2	3F2	1F3	2F3	3F3	FS3
Pi [kW]	0,6	0,6	0,6	0,4	–	–	–	–	–	0,1
OPIS	SZYNOPRZEWÓD OŚWIETLENIOWY OŚWIETLENIE PODSTAWOWE I AWARYJNE	SZYNOPRZEWÓD OŚWIETLENIOWY OŚWIETLENIE PODSTAWOWE I AWARYJNE	SZYNOPRZEWÓD OŚWIETLENIOWY OŚWIETLENIE PODSTAWOWE I AWARYJNE	GNIAZDA OGÓLNE	REZERWA	REZERWA	REZERWA	REZERWA	REZERWA	STEROWANIE OPRAW OŚWIETLENIOWYCH DALI

PROJEKTANT: MGR INŻ. MICHAŁ MORYC UPR. BUD. NR EWID. MAZ/0279/PWOE/14	PODPIS:	OBIEKT: „Przebudowa, rozbudowa, nadbudowa, remont i zmiana sposobu użytkowania południowej części zespołu budynków poprzemysłowych „Elektrociepłowni Szombierki" na funkcje usługowe, tj.: usługi kultury (m. in. muzeum), turystyki, sportu i rekreacji, zakwaterowania turystycznego, wystawiennictwa, biur, gastronomii, handlu i usług zdrowia wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą towarzyszącą"	FAZA: PROJEKT WYKONAWCZY	TYTUŁ RYSUNKU: SCHEMAT TABLICA MUZEUM TMZ1 CZ. 1	OPRACOWANIE:	SKALA: –
SPRAWDZAJĄCY: MGR INŻ. MARIUSZ BAGIŃSKI UPR. BUD. NR EWID. Bł/6/01	PODPIS:		NAZWA PROJEKTU: INSTALACJE ELEKTRYCZNE		DATA: 07.11.2025	
					NR RYS./REW. 2303-A-IE-P09-334	

A



MOC ZAINSTALOWANA Pi=5kW
MOC PRZYŁĄCZENIOWA Pp=4kW
PRĄD ZNAMIONOWY In= 6A

SIEĆ ZASILAJĄCA TN-S
INSTALACJA ODBIORCZA TN-S

UWAGI:
TABLICA NATYNKOWA, OBUDOWA
Z TWORZYWA, Z DRZWICZKAMI:
- STOPIEŃ OCHRONY IP30
- KLASA OCHRONNOŚCI II
- ZASILANIE OD DOŁU
- ODPŁYWY DO GÓRY
- 5x24 MODUŁÓW

(WxSxG: 545x900x140mm)
WYTRZYMAŁOŚĆ ZWARCIOWA 6kA
OTWORY NA WEJŚCIACH I WYJŚCIACH
PRZEWODÓW I KABLI NALEŻY
ZABEZPIECZYĆ DŁAWIKAMI SKRĘCANYMI

NR OBWODU	FS4	-	1F4	2F4	3F4
kW	-	-	0,2	0,2	-
OPIS:	ZASILANIE UKŁADU STERUJĄCEGO	-	JEDNOSTKI WEWNĘTRZNE KLIMATYZACJI	KLAPY WENTYLACJI BYTOWEJ	REZERWA

	PROJEKTANT: MGR INŻ. MICHAŁ MORYC UPR. BUD. NR EWID. MAZ/0279/PWOE/14	PODPIS:	OBIEKT: „Przebudowa, rozbudowa, nadbudowa, remont i zmiana sposobu użytkowania południowej części zespołu budynków poprzemysłowych „Elektrociepłowni Szombierki" na funkcje usługowe, tj.: usługi kultury (m. in. muzeum), turystyki, sportu i rekreacji, zakwaterowania turystycznego, wystawiennictwa, biur, gastronomii, handlu i usług zdrowia wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą towarzyszącą"	FAZA: PROJEKT WYKONAWCZY	TYTUŁ RYSUNKU: SCHEMAT TABLICA MUZEUM TMZ1 CZ. 2	OPRACOWANIE:	SKALA: -
	SPRAWDZAJĄCY: MGR INŻ. MARIUSZ BAGIŃSKI UPR. BUD. NR EWID. Bł/6/01	PODPIS:		NAZWA PROJEKTU: INSTALACJE ELEKTRYCZNE		DATA: 07.11.2025	
						NR RYS./REW. 2303-A-IE-P09-335	

US



SYGNAŁ "POŻAR" Z SYSTEMU SSP
ODŁĄCZENIE WENTYLACJI

	PROJEKTANT: MGR INŻ. MICHAŁ MORYC UPR. BUD. NR EWID. MAZ/0279/PWOE/14	PODPIS:	OBIEKT: „Przebudowa, rozbudowa, nadbudowa, remont i zmiana sposobu użytkowania południowej części zespołu budynków poprzemysłowych „Elektrociepłowni Szombierki" na funkcje usługowe, tj.: usługi kultury (m. in. muzeum), turystyki, sportu i rekreacji, zakwaterowania turystycznego, wystawiennictwa, biur, gastronomii, handlu i usług zdrowia wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą towarzyszącą"	FAZA: PROJEKT WYKONAWCZY	TYTUŁ RYSUNKU: SCHEMAT TABLICA MUZEUM TMZ1 CZ. 3	OPRACOWANIE:	SKALA: –
	SPRAWDZAJĄCY: MGR INŻ. MARIUSZ BAGIŃSKI UPR. BUD. NR EWID. Bł/6/01	PODPIS:		NAZWA PROJEKTU: INSTALACJE ELEKTRYCZNE		DATA: 07.11.2025	
						NR RYS./REW. 2303-A-IE-P09-336	