rurka czujki zasysajacej pod stropem

Czujki liniowe montować na wysokości h=6m, 12m i 18m

Strop z zebrowaniem w razie pozostawienia czujki SSP rozmieścić pomiędzy każdą ścianką

GRANICA OPRACOWANIA

GRANICA OPRACOWANIA

Przestrzeń wielofunkcyjna,
Zachowanie historycznego charakteru pomieszczenia,
funkcja wystawiennicza do 600 os./galeria sztuki

EI 60 (O-I) W PASIE MIĘDZYKONDYGNACYJNYM

EI 60 (O-I) W PASIE MIĘDZYKONDYGNACYJNYM

R30 RE30

R30 RE30

CZĘŚĆ POŁUDNIOWA - RZUT PIĘTRA 2
SYSTEM SYGNALIZACJI POŻAROWEJ