20x 8WE Moduły monitorujace klapy SSP
Ilość klap "K" zgodnie z projektem SSP
Ilość modułów= K/4

Czujka w przestrzeni.

Rurka Ø25mm prowadzić 15cm pod sufitem.

CZĘŚĆ POŁUDNIOWA - RZUT PIĘTRA 5
SYSTEM SYGNALIZACJI POŻAROWEJ

00 1303-A-ITP-P02-213