

OZNACZENIA RYSUNKOWE

1. BASEN WIELOFUNKCYJNY (MZB) – OBIEG 1

Ozn.	Poz. nr specyfikacji	Opis elementu	Uwagi
ZP1		Zbiornik przelewowy basenu wielofunkcyjnego Pojemność czynna =33m ³	
PRS1		Króciec poboru wody do prób z niecki basenu	
DW1		Kanały denne dopływu wody w niecce basenu	
OW1		Króciec odpływu z rynny przelewowej z niecki basenu	
OD1		Reflektor podwodny LED RGB 75W/12V–9szt.	
RE1		Odpływ denny z basenu	
PF1.1 PF1.2		Pompa obiegowa, Q=90m ³ /h, H=16mH ₂ O, P=7,5kW, 3x400V 50Hz, 140obr./min	
F1.1,F1.2 F1.3		Filtr pionowy d1600mm, ze złożem piaskowo żwir. antracyt.o wys.1200mm, P=2,5bar,Q=60m ³ /h, v=30m/h	
DF1		Dmuchawa wzruszania złoża Q=160Nm ³ /h,500mbar, 5,5kW 3x400V –1szt.	
EV1		Elektrozawór napełniania wody 24V króciec 1”1/4	
WM1		Wodomierz śrubowy Q=15m ³ /h z kontraktonowym nadajnikiem impulsów i miernikiem cyfrowym	
FS1		Filtr siatkowy z mosiądzu , 1”1/4	
FL1		Przepływomierz cyfrowy do rury d250 wyjście analogowe 0..20mA	
QB1		Przepływomierz cyfrowy do rury d50 wyjście analogowe 0..20mA pomiar wody do brodzika dezynfekcji stóp	
UV1		Lampa UV niskociśnieniowa amalgamatowa 600J/m/2 T10=95% 172,7m ³ /h– 1,32kW 230V	
HE1.1,HE1.2		Wymiennik ciepła płaszczowo rurowy typ. B1000 ze stali AISI316	
PK01		Pompa dozująca koagulantu, Q=5 l/h z lancą ssącą, z czujnikiem poziomu. Dozowanie ze zbiornika handlowego	
PK1		Pompa dozująca korektora pH, Q=5 l/h z lancą ssącą, z czujnikiem poziomu. Dozowanie ze zbiornika handlowego	
PCI1		Pompa dozująca podchlorynu, Q=5 l/h z lancą ssącą, z czujnikiem poziomu. Dozowanie ze zbiornika handlowego	
RCH1		Regulator chemiczny pH/Cl/Clc/Redox/Temp.	
CSZS1		Szafa zasilająca sterująca technologii – komplet z okablowaniem	
CSZS0		Stanowisko komputerowe z panelem dotykowym sterowania oświetleniem podwodnym, atrakcjami wodnymi	
PMS1.1 PMS1.2		Pompa masażu ściennego z tworzywa Q=26,5m ³ /h, H=10mH ₂ O , P=1,5 kW 3x400V, 3000 obr./min.	
PK1.1		Pompa masażu karku z tworzywa Q=50m ³ /h, H=10mH ₂ O , P=2,6W 3x400V, 3000 obr./min.	
PK1.2		Pompa masażu karku z tworzywa Q=34m ³ /h, H=10mH ₂ O , P=2,2 kW 3x400V, 3000 obr./min.	
DLP1		Dmuchawa leżanki powietrznej ,Q=200m ³ /h, H=170mbar , P=2,2 kW 3x400V, 3000 obr./min.	
DŁR1		Dmuchawa ławki rurowej z masażem powietrznym Q=125m ³ /h, H=160mbar, P=1,3 kW 3x400V	

UWAGI I ZALECENIA

1. Zakres wykonania i obowiązki przy robotach budowlanych zgodnie ze sztuką budowlaną (Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano–Montażowych).
2. Wszystkie zastosowane w projekcie materiały, rozwiązania techniczne i urządzenia będą odpowiadać normom bezpieczeństwa p/poż. i bhp (posiadają odpowiednie atesty i aprobaty).
3. Wszystkie rozwiązania techniczne związane z określoną technologią należy wykonać dokładnie wg wytycznych i zaleceń producenta.
4. Uwagi i opisy zamieszczane w części rys. projektu stanowią integralną część niniejszego opracowania.
5. Ze względu na charakter projektu wymiary, otwory i rzędne należy sprawdzić na budowie, a w przypadku wystąpienia różnic projektowany układ należy dostosować do stanu istniejącego.
6. Projekt jest chroniony prawem autorskim (Dz.U.94.24.83). Wszystkie informacje zawarte w tym projekcie stanowią własność intelektualną autorów projektu i nie wolno ich użyć ponownie i reprodukować bez pisemnej zgody autorów.