

OZNACZENIA RYSUNKOWE

2. BASEN BRODZIK (KPB) – OBIEG 2

Ozn.	Poz. nr specyfikacji	Opis elementu	Uwagi
ZP2		Zbiornik przelewowy basenu brodzika Pojemność czynna =12m ³	
PRS2		Króciec poboru wody do prób z niecki basenu	
DW2		Kanały denne dopływu wody w niecce basenu	
OW2		Króciec odpływu z rynny przelewowej z niecki basenu	
OD2		Odpływ denny z basenu	
RE2		Reflektor podwodny LED RGB 17W/12V–3szt.	
PF2.1 PF2.2		Pompa obiegowa, Q=20m ³ /h, H=16mH ₂ O, P=2,2kW, 3x400V 50Hz, 3000obr./min	
F2		Filtr pionowy d1250mm, ze złożem piaskowo żwir. antracyt.o wys.1200mm, P=2,5bar,Q=37m ³ /h, v=30m/h	
EV2		Elektrozawór napełniania wody 24V króciec 1"1/4	
WM2		Wodomierz śrubowy Q=10m ³ /h z kontraktonowym nadajnikiem impulsów i miernikiem cyfrowym	
FS2		Filtr siatkowy z mosiądzu , 1"1/4	
FL2		Przepływomierz cyfrowy do rury d110 wyjście analogowe 0..20mA	
UV2		Lampa UV niskociśnieniowa amalgamatowa 600J/m/2 T10=95% 46,8m ³ /h– 0,5kW 230V	
HE2		Wymiennik ciepła płaszczowo rurowy typ. B1000 ze stali AISI316	
PK02		Pompa dozująca koagulantu, Q=5 l/h z lancą ssącą, z czujnikiem poziomu. Dozowanie ze zbiornika handlowego	
PK2		Pompa dozująca korektora pH, Q=5 l/h z lancą ssącą, z czujnikiem poziomu. Dozowanie ze zbiornika handlowego	
PCI2		Pompa dozująca podchlorynu, Q=5 l/h z lancą ssącą, z czujnikiem poziomu. Dozowanie ze zbiornika handlowego	
RCH2		Regulator chemiczny pH/Cl/Clc/Redox/Temp.	
CSZS2		Szafa zasilająca sterująca technologii – komplet z okablowaniem	
PA2.1		Pompa atrakcji "Jeź" z tworzywa Q=8m ³ /h, H=8mH ₂ O , P=0,4 kW 3x400V, 3000 obr./min.	
PA2.1		Pompa atrakcji "Dzwonek" z tworzywa Q=8m ³ /h, H=8mH ₂ O , P=0,4 kW 3x400V, 3000 obr./min.	

UWAGI I ZALECENIA

1. Zakres wykonania i obowiązki przy robotach budowlanych zgodnie ze sztuką budowlaną (Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano–Montażowych).
2. Wszystkie zastosowane w projekcie materiały, rozwiązania techniczne i urządzenia będą odpowiadać normom bezpieczeństwa p/poż. i bhp (posiadają odpowiednie atesty i aprobaty).
3. Wszystkie rozwiązania techniczne związane z określoną technologią należy wykonać dokładnie wg wytycznych i zaleceń producenta.
4. Uwagi i opisy zamieszczane w części rys. projektu stanowią integralną część niniejszego opracowania.
5. Ze względu na charakter projektu wymiary, otwory i rzędne należy sprawdzić na budowie, a w przypadku wystąpienia różnic projektowany układ należy dostosować do stanu istniejącego.
6. Projekt jest chroniony prawem autorskim (Dz.U.94.24.83). Wszystkie informacje zawarte w tym projekcie stanowią własność intelektualną autorów projektu i nie wolno ich użyć ponownie i reprodukować bez pisemnej zgody autorów.