

OZNACZENIA RYSUNKOWE

4. OBEIEG ZJEŹDŹALNI WODNEJ – OBIEG 4

Ozn.	Poz. nr specyfikacji	Opis elementu	Uwagi
ZP4		Zbiornik przelewowy obiegu zjeżdżalni wodnej Pojemność czynna =12m ³	
PRS4		Króciec poboru wody do prób z niecki basenu	
DW4		Dopływ dody do zjeżdżalni	
OW4		Odpływ z wanny hamownej do zbiornika przelewowego	
OD4		Odpływ dennej z wanny hamownej	
PF4.1 PF4.2		Pompa obiegowa, Q=20m ³ /h, H=16mH ₂ O, P=2,2kW, 3x400V 50Hz, 3000obr./min	
F4		Filtr pionowy d1250mm, ze złożem piaskowo żwir. antracyt.o wys.1200mm, P=2,5bar,Q=37m ³ /h, v=30m/h	
EV4		Elektrozawór napełniania wody 24V króciec 1”1/4	
WM4		Wodomierz śrubowy Q=10m ³ /h z kontraktonowym nadajnikiem impulsów i miernikiem cyfrowym	
FS4		Filtr siatkowy z mosiądzu , 1”1/4	
FL4		Przepływomierz cyfrowy do rury d110 wyjście analogowe 0..20mA	
UV4		Lampa UV niskociśnieniowa amalgamatowa 600J/m/2 T10=95% 46,8m ³ /h– 0,5kW 230V	
HE4		Wymiennik ciepła płaszczowo rurowy typ. B1000 ze stali AISI316	
PK04		Pompa dozująca koagulantu, Q=5 l/h z lancą ssącą, z czujnikiem poziomu. Dozowanie ze zbiornika handlowego	
PK4		Pompa dozująca korektora pH, Q=5 l/h z lancą ssącą, z czujnikiem poziomu. Dozowanie ze zbiornika handlowego	
PCI4.1,PCI4.2		Pompa dozująca podchlorynu, Q=5 l/h z lancą ssącą, z czujnikiem poziomu. Dozowanie ze zbiornika handlowego	
RCH4		Regulator chemiczny pH/Cl/Clc/Redox/Temp.	
CSZS4		Szafa zasilająca sterująca technologii – komplet z okablowaniem	
PZ4		Pompa obiegowa zjeżdżalni wodnej, Q=120m ³ /h, H=15mH ₂ O, P=7,5kW, 3x400V 50Hz, 3000obr./min	

UWAGI I ZALECENIA

1. Zakres wykonania i obowiązki przy robotach budowlanych zgodnie ze sztuką budowlaną (Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano–Montażowych).
2. Wszystkie zastosowane w projekcie materiały, rozwiązania techniczne i urządzenia będą odpowiadać normom bezpieczeństwa p/poż. i bhp (posiadają odpowiednie atesty i aprobaty).
3. Wszystkie rozwiązania techniczne związane z określoną technologią należy wykonać dokładnie wg wytycznych i zaleceń producenta.
4. Uwagi i opisy zamieszczane w części rys. projektu stanowią integralną część niniejszego opracowania.
5. Ze względu na charakter projektu wymiary, otwory i rzędne należy sprawdzić na budowie, a w przypadku wystąpienia różnic projektowany układ należy dostosować do stanu istniejącego.
6. Projekt jest chroniony prawem autorskim (Dz.U.94.24.83). Wszystkie informacje zawarte w tym projekcie stanowią własność intelektualną autorów projektu i nie wolno ich użyć ponownie i reprodukować bez pisemnej zgody autorów.