

OZNACZENIA RYSUNKOWE

5. BASENY SPA (WHP1 i WHPP2) – OBIEG 5

Ozn.	Poz. nr specyfikacji	Opis elementu	Uwagi
ZP5		Zbiornik przelewowy basenów SPA Pojemność czynna =12m ³	
PRS5		Króciec poboru wody do prób z niecki basenu	
DW5		Dopływy denne dopływu wody w niecce basenu	
OW5		Króciec odpływu z rynny przelewowej z niecki basenu	
OD5		Odpływ denny z basenu	
RE5		Reflektor podwodny LED RGB 28W/12V– 2x2szt.	
PF5.1 PF5.2		Pompa obiegowa, Q=20m ³ /h, H=16mH ₂ O, P=2,2kW, 3x400V 50Hz, 3000obr./min	
F5		Filtr pionowy d1250mm, ze złożem piaskowo żwir. antracyt.o wys.1200mm, P=2,5bar,Q=37m ³ /h, v=30m/h	
EV5		Elektrozawór napełniania wody 24V króciec 1"1/4	
WM5		Wodomierz śrubowy Q=10m ³ /h z kontraktonowym nadajnikiem impulsów i miernikiem cyfrowym	
FS5		Filtr siatkowy z mosiądzu , 1"1/4	
FL5		Przepływomierz cyfrowy do rury d110 wyjście analogowe 0..20mA	
UV5		Lampa UV niskociśnieniowa amalgamatowa 600J/m/2 T10=95% 46,8m ³ /h– 0,5kW 230V	
HE5		Wymiennik ciepła płaszczowo rurowy typ. B1000 ze stali AISI316	
PK05		Pompa dozująca koagulantu, Q=5 l/h z lancą ssącą, z czujnikiem poziomu. Dozowanie ze zbiornika handlowego	
PK5		Pompa dozująca korektora pH, Q=5 l/h z lancą ssącą, z czujnikiem poziomu. Dozowanie ze zbiornika handlowego	
PCI5		Pompa dozująca podchlorynu, Q=5 l/h z lancą ssącą, z czujnikiem poziomu. Dozowanie ze zbiornika handlowego	
RCH5		Regulator chemiczny pH/Cl/Clc/Redox/Temp.	
CSZS5		Szafa zasilająca sterująca technologii – komplet z okablowaniem	
PM5.1, PM5.2 PM5.3, PM5.4		Pompa masażu z tworzywa Q=30/h, H=10mH ₂ O , P=2,2 kW 3x400V, 3000 obr./min.	
DG5.1,DM5.2		Dmuchawa masażu z żeliwa– Q=200m ³ /h, H=170mbar, P=2,2kW, 3x400V 50Hz, z filtrem i tłumikiem	
DG5.1,DG5.2		Dmuchawa Gejzera powietrznego z żeliwa– Q=70m ³ /h, H=200mbar, P=1,3kW, 3x400V 50Hz, z filtrem i tłumikiem	

UWAGI I ZALECENIA

- Zakres wykonania i obowiązki przy robotach budowlanych zgodnie ze sztuką budowlaną (Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano–Montażowych).
- Wszystkie zastosowane w projekcie materiały, rozwiązania techniczne i urządzenia będą odpowiadać normom bezpieczeństwa p/poż. i bhp (posiadają odpowiednie atesty i aprobaty).
- Wszystkie rozwiązania techniczne związane z określoną technologią należy wykonać dokładnie wg wytycznych i zaleceń producenta.
- Uwagi i opisy zamieszczane w części rys. projektu stanowią integralną część niniejszego opracowania.
- Ze względu na charakter projektu wymiary, otwory i rzędne należy sprawdzić na budowie, a w przypadku wystąpienia różnic projektowany układ należy dostosować do stanu istniejącego.
- Projekt jest chroniony prawem autorskim (Dz.U.94.24.83). Wszystkie informacje zawarte w tym projekcie stanowią własność intelektualną autorów projektu i nie wolno ich użyć ponownie i reprodukować bez pisemnej zgody autorów.